

Siemiatycze, 20 września 2018 r.

IF.271.15.2018

Zamawiający:

Miasto Siemiatycze

ul. Pałacowa 2

17-300 Siemiatycze

Wyjaśnienia nr 1 z dnia 20.09.2018r. w odpowiedzi na wniosek z dnia 14.09.2018r.

Dotyczy zamówienia pod nazwą: Dostawa i montaż instalacji kolektorów solarnych w budynkach mieszkalnych położonych na terenie Miasta Siemiatycze.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), Zamawiający w odpowiedzi na złożony wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

*Czy Zamawiający dopuści zastosowanie materiału izolacyjnego charakteryzującego się korzystniejszym parametrem przewodności cieplnej niż izolacje kauczukowe EPDM tzn. posiadającym współczynnik $\lambda_{40^{\circ}\text{C}} = 0,035 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$
Izolacja o której mowa powyżej wykonana jest z włókniny poliestrowej o grubości 10mm i zabezpieczona jest dodatkowo folią z filtrem UV chroniącą także przed uszkodzeniami mechanicznym. Należy zwrócić uwagę, że opisywany powyżej materiał izolacyjny posiada certyfikat klasy reakcji na ogień wg EN 13 501-1 BL-s2, d0 który wymagany jest w budownictwie przy stosowaniu izolacji wewnątrz budynków. Zamawiający powinien mieć na uwadze, że takiego warunku nie spełniają oferowane na rynku izolacje kauczukowe których stosowanie w myśl obowiązujących przepisów, może stanowić potencjalne zagrożenie pożarowe w budynkach.*

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający dopuszcza stosowanie materiałów izolacyjnych o parametrach, co najmniej równoważnych projektowym. Należy przy tym porównywać parametry charakterystyczne dla konkretnego wyrobu, w szczególności współczynnik lambda mając na uwadze grubość materiału, poza tym własności elastyczne, wartości współczynnika oporu dyfuzyjnego pary wodnej oraz zakres temperatur stosowania. Znając jeden parametr materiału izolacyjnego nie można stwierdzić, że jest równoważny z konkretnym materiałem wskazanym w dokumentacji przetargowej.

BURMISTRZ

MGR PIOTR SINIAKOWICZ