

Siemiatycze, 27 kwietnia 2022 r.

IF.271.3.2022

Zamawiający: Miasto Siemiatycze
ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze

Wykonawcy, Uczestnicy
w postępowaniu o udzielenie
zamówienia

WYJAŚNIENIA NR 1 DO SWZ

Dotyczy zamówienia pod nazwą: *Rewitalizacja terenów nabrzeży nad Zalewem nr 1 w Siemiatyczach*. Część 1: *Rewitalizacja terenów nabrzeży nad Zalewem nr 1 w Siemiatyczach – roboty budowlane i dostawy*. Wyjaśnienia dotyczą Zadania nr 7 Budowa/przebudowa z rozbudową i odbudową pomostu na zalewie w Siemiatyczach.

Zamawiający informuje, iż w związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 24.04.2022 o następującej treści:

1. Czy zamawiający dopuści zastosowanie drewna kl. C24 do odbudowy pomostu pływającego? drewno klasy C30 w Polsce jest nie osiągalne
2. Czy zamawiający dopuści do kotwienia pomostów zastosowanie pali stalowych o średnicy 219mm ze ścianką 8mm cynkowanych ogniowo?

Udziela następujących wyjaśnień:

1. Zamawiający dopuszcza zastosowanie drewna kl. C27 do odbudowy pomostu pływającego.
2. Zamawiający dopuszcza do kotwienia pomostów zastosowanie pali stalowych o średnicy 219mm ze ścianką 8mm cynkowanych ogniowo.

Zamawiający zapewni dostosowanie zapisów dokumentacji technicznej do dopuszczonych zmian materiałowych. Pozostałe dokumenty postępowania pozostają bez zmian.

Burmistrz Miasta Siemiatycze

Mgr Piotr Siniakowicz



**Burmistrz Miasta
Siemiatycze**

ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze
burmistrz@siemiatycze.eu

+ 48 728 541 719
85 65 65 800
www.siemiatycze.eu