

Szanowni Państwo Wykonawcy

W odpowiedzi na otrzymane zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego nr Kn.271.1.2016 z dnia 05.02.2016 r. na zadanie pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 690” wyjaśniam wątpliwości zgłoszone w n/w pytaniach:

Pytanie 1 (cytat):

„Dokumentacja mówi o wykonaniu na odcinku S12-Wył kanału deszczowego dn 900 z rur dwuciennych PP SN8. Naszym zdaniem średnica taka nie występuje w typoszeregu rur PP: ...600, 800, 1000. Prosimy o wyjaśnienie.”

Odpowiedź:

Zamawiający w uzgodnieniu z projektantem kanału deszczowego wyjaśnia, że projektowana średnica rur PP Dn 900 mm występuje, aczkolwiek nie jest wielkością typową. Projektant przedstawił tylko jednego producenta takich rur. Z uwagi na ich wysoką cenę oraz problemy ze znalezieniem producenta dopuszcza się zamienne zastosowanie rur PP Dn 1000 mm. W takim przypadku należy przewidzieć i uwzględnić montaż 2 szt. redukcji 900/1000 przy separatorze substancji ropopochodnych.

Pytanie 2 (cytat):

„Czy Zamawiający dopuści zastosowanie rur żelbetowych z uszczelką zintegrowaną do budowy kanału deszczowego dn 800 i większej?”

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza zamiennego zastosowania rur żelbetowych do budowy kanału deszczowego.

Pytanie 3 (cytat):

„Prosimy o zamieszczenie dokumentacji z badań technicznych podłoża gruntowego.”

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada dokumentacji z badań technicznych podłoża gruntowego. W ramach badań podłoża gruntowego projektant kanału deszczowego określił jedynie kategorię gruntu (grunt kat. III) oraz poziom występowania wody gruntowej (ok. 2,0 m). Szczegółowy opis warunków wodnych przedstawiony został na profilach podłużnych projektowanego kanału.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.:

- składanie do 22.02.2016r. do godz. 10.00
- otwarcie 22.02.2016r. o godz. 10.30.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Henryk Tomasz Czumt
Z-ca BURMISTRZA