

MIASTO SIEMIATYCZE
ul. Pałacowa 2
17-300 Siemiatycze

Szanowni Państwo Wykonawcy

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego nr Kn.271.1.2016 z dnia 05.02.2016 r. na zadanie pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 690” wyjaśniam wątpliwości zgłoszone w n/w pytaniu:

Pytanie (cytat):

„W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu jw. zwracamy się z prośbą o uściślenie czy należy wyceniać projektowaną szafkę oświetlenia ulicznego typ INCOBEX IRA - 070301 jeżeli tak to proszę podać jaki blok sterowania należy uwzględnić na rysunku nr 2E schemat zasilania jak również zawarty w opisie na stronie 2 projektu wykonawczego " załączanie projektowanego oświetlenia odbywać się będzie zegarem sterującym w szafce oświetleniowej oraz sygnałem sterującym z ul. Nadrzecznej " - jakim ?.”

Odpowiedź:

Zgodnie z poz. 1 przedmiaru robót „Złącza kablowe typu Z-22 – Szafka oświetlenia ulicznego typ INCOBEX IRA-070301 – 1 kpl.” należy wycenić projektowaną szafkę zgodnie z rys.2E „Schemat zasilania”.

Brakujące oznaczenia:

ZS – Zegar do synchronizacji licznika np. EH-010 Hager

Blok sterujący – Zegar Astronomiczny np. Legrand 412657

Stycznik – np. SM363 63A 230V 4NO.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.:

- składanie do 22.02.2016r. do godz. 10.00
- otwarcie 22.02.2016r. o godz. 10.30.

Z up. BURMISTRZA

mgr inż. Henryk Tomasz Czmur
Z-ca BURMISTRZA