

MIASTO SIEMIATYCZE  
ul. Pałacowa 2  
17-300 Siemiatycze

**Szanowni Państwo Wykonawcy**

W odpowiedzi na otrzymane zapytanie dotyczące przetargu nieograniczonego nr Kn.271.1.2016 z dnia 05.02.2016 r. na zadanie pod nazwą „Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego na ulicy Nadrzecznej stanowiącej połączenie kompleksu rekreacyjnego w obszarze zalewów w Siemiatyczach z drogą wojewódzką nr 690” wyjaśniam wątpliwości zgłoszone w n/w pytaniu:

**Pytanie (cytat):**

„Z dokumentacji projektowej oświetlenia ciągu pieszo-rowerowego wynika że kabla związanego z oświetleniem jest łącznie 1042mb.

Nasypanie warstwy piasku pod i nad kable w poz. 3 i poz.8 też określają zakres robót na 1042mb, natomiast przedmiary i kosztorys ofertowy wykazują że zakres robót wynosi

- bednarka w poz. 5 - 521 m

- kable w poz. 6+7 - 521 m

Proszę o zajęcie stanowiska co do rzeczywistego zakresu niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia robót elektrycznych!.”

**Odpowiedź:**

Z dokumentacji projektowej oświetlenia nie wynika, że kabla związanego z oświetleniem jest łącznie 1042 mb. Zakres robót w poz. 5 oraz poz. 6 i 7 przedmiaru i kosztorysu określający ilość bednarki i kabli na 521 mb jest właściwy.

W przedmiarze i kosztorysie zawyżono jednak ilość nasypiania warstwy piasku na dnie rowu pod kable (poz. 3) oraz nad kable (poz. 8) podając wielkość 1 042 mb. Właściwą wielkością w poz. 3 i poz. 8 powinno być 521 mb.

Proszę uwzględnić powyższą poprawkę w swoich kalkulacjach.

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian tj.:

- składanie do 22.02.2016r. do godz. 10.00
- otwarcie 22.02.2016r. o godz. 10.30.

**Z up. BURMISTRZA**

*mgr inż. Henryk Tomasz Czmur*  
**Z-ca BURMISTRZA**